

## **Одговор ЈКП „Јавно осветљење“**

Поштовани,

У даљем тексту Вам у целости преносимо одговор ЈКП „Јавно осветљење“.

Служба: ЈКП „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ“

Одговор:

*Поштовани,*

Povodom pitanja koje ste uputili Sekretarijatu za energetiku, u vezi sa obojenom svetiljkom u Ul. Dušana Vukasovića, obaveštavamo Vas da smo pitanje prosledili JKP "Javno osvetljenje", čije su stručne ekipe isašle na teren i snimile situaciju. Prema informaciji koju smo dobili od JKP "Javno osvetljenje" na predmetnoj lokaciji je više puta menjana svetiljka iz istog razloga (farbanja svetiljke), takođe u tom delu naselja ima još oko dvadesetak svetiljki koje su ofarbane i iste je potrebno zamjeniti. Kako bi se izbeglo farbanje svetiljki i česta zamena istih, potrebno je ovom Sekretarijatu uputiti zahtev za rekonstrukciju instalacije javnog osvetljenja na navedenoj lokaciji, što podrazumeva zamenu stubova čija se visina kreće od 3-4,5 m-postavljanjem viših stubova 5-6m.